

県ドリームハイツ住宅 窓アルミサッシ改修工事

工事連絡書

部屋番号

15号棟 702号室 板倉 様

日付

2016年 6月 26日

お世話になります。

ご質問いただきました、ガラス重量の件、ご連絡させていただきます。

■南面の掃き出し窓のガラス重量(目安)

現在のガラス重量:約37kg

算出式:1.7m(サッシ幅)×1.75m(サッシ高さ)×5mm(ガラス厚)×2.5(ガラス比重)

改修後のガラス重量:約74kg

算出式:1.7m(サッシ幅)×1.75m(サッシ高さ)×10mm(ガラス厚:5mm+5mm)×2.5(ガラス比重)

■北面の腰窓のガラス重量(目安)

現在のガラス重量:約28kg

算出式:1.7m(サッシ幅)×1.3m(サッシ高さ)×5mm(ガラス厚)×2.5(ガラス比重)

改修後のガラス重量:約55kg

算出式:1.7m(サッシ幅)×1.3m(サッシ高さ)×10mm(ガラス厚:5mm+5mm)×2.5(ガラス比重)

ご確認、宜しくお願いいたします。

YKK AP株式会社

担当:山崎

TEL:045-852-9562